

水道水における有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）検査結果一覧

採水日	採水地点	結果
		(暫定目標値：0.00005 mg/L以下)
令和2年9月23日	葵区 瀬名第一公園	0.000005 mg/L未満
	清水区 谷津浄水場内	0.000007 mg/L
令和3年6月22日	葵区 こすもすこども園	0.000005 mg/L未満
	駿河区 南安倍公園	0.000005 mg/L未満
令和4年6月6日	清水区 宍原車庫	0.000010 mg/L
	清水区 阿僧ポンプ場	0.000011 mg/L
令和5年6月19日	清水区 善福寺農業集落排水処理施設	0.000007 mg/L
	清水区 神沢児童遊園	0.000008 mg/L

※暫定目標値の10分の1（0.000005mg/L）を報告下限値とし、報告下限値に満たない場合は、「0.00005mg/L未満」と表記しています。

採水地点	配水系統
葵区 瀬名第一公園	牛妻水源地→門屋浄水場→門屋配水池
清水区 谷津浄水場内	承元寺取水口→承元寺沈砂池→谷津浄水場
葵区 こすもすこども園	与一3、4、6号井→与一受水槽
駿河区 南安倍公園	南安倍取水場1号井、中原取水場→南安倍配水場
清水区 宍原車庫	和田島浄水場取水施設1、2、3号井、小河内浄水場取水口→和田島浄水場、小河内浄水場→小河内浄水場配水池→逢坂配水池
清水区 阿僧ポンプ場	由比第1取水口、第2取水枠→由比第1浄水場、第2浄水場→室野調整池
清水区 善福寺農業集落排水処理施設	蒲原第1取水口→蒲原第1浄水場
清水区 神沢児童遊園	蒲原第2取水口→蒲原第2浄水場→蒲原中配水池