

採水地点： 中沢公民館

配水系： 中沢浄水場→中沢配水池

Table with columns for item name, unit, sampling date (令和5年 4月17日 to 令和6年 3月11日), and values for maximum, minimum, and average. Includes rows for temperature, water temperature, bacteria, and various chemical substances like nitrate, lead, and copper.

備考 ・水質検査は、厚生労働省大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施
・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す
※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー4, 8a-ジブレンテトラノール-4a(2H)-オール ※4 11月27日の結果を採用
※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラフルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール
※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による