

違反対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反内容			公表日	管轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
GT-AXEL	静岡市駿河区用宗一丁目16番10号	屋内消火栓設備未設置 自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物2階部分 防火対象物全体	令和6年3月22日	駿河消防署