

No	資料名等	頁	第1	1	1)	(1)	①	ア)	意見内容	回答
1	要求水準書 (案)	23	第2	3	7)	(2)	②	オ)	照度の基準を明確にするため「JISZ9110による」と記述いただきたい。	民間事業者の業務経験からより良い提案を期待しているところですので原文のままとします。
2	要求水準書 (案)	25	第2	3	7)	(2)	②	ア)	画質と録画時間についてご指定いただきたい。	静岡市防犯カメラ等の個人情報の保護に配慮した設置及び運用に関する要綱を参照してください。
3	要求水準書	25	第2	3	7)	(3)	②	オ)	換気空調設備の中で、「非汚染作業区域内を温度25℃以下、湿度80%以下」と記載されておりますが、学校給食衛生管理基準では「調理場は温度25℃以下、湿度80%以下」と決められております。汚染作業区域内も下処理エリア等は食材を扱う場であり、洗浄室内は夏場など高温による過酷な状況下となることが想定されます。よって、汚染作業区域内も非汚染作業区域と同様の温度、湿度基準にすることが適切であると考えますが如何でしょうか。	汚染区域については、温度湿度共に基準を設けていませんが、作業環境上必要な換気、空調設備を設けてください。
4	要求水準書	29	第2	3	9)	(2)		ウ)	計画地の現状出入口には住宅が隣接しており、安全面や関係車両の出入りする音や埃など近隣への負荷低減対策を考慮して、2ヶ所の出入口とした負荷分散が良いと考えます。近隣対策案として検討をいただき、出入口箇所の具体的な指示を追加記載いただくことはできませんでしょうか。	安全面等を配慮したより良い提案を期待しますので原文のままとします。 このほか、要求水準書に関する質問回答No.98を参照ください。
5	要求水準書 (案)	33	第2	6	2)	(1)			対象施設の解体でアスベスト、PCB含有の有無について記述いただきたい。	吹付けアスベスト及びPCB含有はありません。
6	要求水準書 (案)	36	第2	7	4)	(2)			調理・加工機器について熱源等の指定がありませんが、今までの経験から使い勝手の良い熱源機器などの話を伺うことがよくあります。貴市において希望される熱源機器などがあれば事前にご提示いただくと助かりますがいかがでしょうか。	民間事業者の業務経験からより良い提案を期待しているところですので原文のままとします。

No	資料名等	頁	第1	1	1)	(1)	①	ア)	意見内容	回答
7	要求水準書	36	第2	7	4)	(2)	①	カ)	回転釜メーカーとして学校給食事業に携わらせていただいておりますが、近年各自治体では攪拌装置の衛生面や異物混入の可能性が増幅するとの理由から使用しない前例が増えてきていますが、今回は攪拌機付回転釜の使用を認めると言う考えでよろしいでしょうか。又攪拌機付回転釜の場合仕様にふくまれているエプロンの装着がない機種が多いですがエプロンは付いていなくても問題はないのでしょうか。	前段についてはご理解のとおりです。攪拌機付回転釜については、エプロンが付いていないものであっても、やむを得ないものとしします。
8	要求水準書(案)	50	第4	6	3)				食器・食缶の更新業務は更新回数の提案により入札価格に大きな差が生じ、また、児童生徒が利用するものなので、事業者の責めに帰するものを除き市にて更新いただきますようお願いいたします。	民間事業者の業務経験からより良い提案を期待しているところですので原文のままとします。
9	要求水準書(案)添付資料-1								「市職員 倉庫」市職員倉庫(面積25㎡程度)が要求されていますが、2階に設置してもよろしいでしょうか。	問題ありません。
10	要求水準書(案)添付資料-1								敷地面積が約6900㎡となっておりますが、根拠が不明です。求積図・座標求積表等の資料をご提示願えませんでしょうか。	後日、添付資料-1 敷地平面図に資料を追加します。
11	要求水準書(案)添付資料-4								実施方針公開と共に既存センター図面も公開されておりますが、基礎躯体の図面がありません。杭の有無や基礎梁の深さ等が読み取れません。施工時の地中障害になりますので、公開願います。	後日、公表します。
12	要求水準書(案)添付資料-4								公開された既存センターの図面に構造図がありません。入札にあたって必要な資料として、開示願います。	後日、公表します。
13	要求水準書(案)添付資料-4								公開された既存センターの図面に設備図(特に配管・ダクト関係の図面)がありません。入札にあたって必要な資料として、開示願います。	後日、公表します。

No	資料名等	頁	第1	1	1)	(1)	①	ア)	意見内容	回答
14	要求水準書 (案)添付資料-4								PCB含有可能性物品の処理については、PFI業務に含まない様をお願いします。入札前に資料開示がなく、設計開始後に業務に含む様な指示が出された事例があります。施工時の保管を含め、施工後の保管についても考慮がなく解決不能となりました。施設管理者として、事前対処の問題ですので重ねてお願いします。	PCB含有可能性物品については、事前調査し、処理をしてあります。
15	資料-5								献立表 現在公表されている献立表はひと月分ですが、できるだけ多く(例:1年分)の献立表の公表を要望します。	後日、1年分を公表します。
16	その他								弊社は、1972年より調理機メーカーとして静岡市清水区袖師町に本社及び工場を持ち製造を致しております。多くの学校給食センターで使用いただいております回転釜等を地元経済発展の為、使用検討できる範囲で指定をいただくことはできませんでしょうか。	地元経済の発展については、重要であると考えますが、機器の指定はできません。
17									食材納品車両が安全に食材搬入用プラットホームに着けられるよう計画するに当たり、想定される車両の最大サイズをご提示いただけますでしょうか	2tロングタイプです。
18									既存施設の容量等が不明な為、貴市が要望する設備基準により増加が見込まれた場合のインフラに関する引込負担金について、貴市の帰責事由としてリスク負担をお願いできませんでしょうか。	事業者が負担してください。なお、既存施設の設備容量は380kVAです。
19									安心安全な施設計画とするため、貴市における過去の事例より、対策を特に講じる必要のある機器及び環境条件などを募集要項等で提示いただけませんか。	公表される資料から判断ください。