

No	資料名等	頁	第1	1項	1)	(1)	①	ア)	質問内容	回答
1	要求水準書に関する質問回答	12/23	115	-	-	-	-	-	前回の質問回答書No. 115にPCBの含有は無しとありましたが【H27.7/23現場調査より】既存の電気室内の変圧器（PCB含有）が残置されております。処分の期限が新給食センターの運営期間中にあたります。処理費用は貴市にて負担していただけるものと判断してよろしいでしょうか	既存電気室内の変圧器のうち、PCB含有のものは市で処分します。その他の電気室内の電気工作物は事業者で処分してください。
2	要求水準書に関する質問回答	12/23	115	-	-	-	-	-	前回の質問回答書No. 115にアスベストについても含有は無しとありましたが【H27.7/23現場調査より】既存のダクトのパッキンや保温材、配管のフランジのパッキン、ボイラー煙導の断熱材にアスベストは含まれていないものと判断してよろしいでしょうか	要求水準書に関する質問No. 57・58の回答を参照ください。
3	要求水準書(案)に関する質問回答	13	No. 128						給湯されるお湯を調理用として使用して構いませんという回答でしたが、汁物の場合でも給湯されるお湯を使用してもよろしいのでしょうか。	使用して構いません。
4	要求水準書(案)に関する質問回答	16	No. 148						食缶が稀に4個使用の時がありますとの回答でしたが、副食が4品の場合があるのでしょうか。また3コース全部4個使用する場合もあるのでしょうか。	副食は3品ですが、例えば、二色丼はそばろと炒り卵を別々の食缶に配缶しますので、計4個使用します。 なお、4Lの食缶は1日最大2コースです。
5	要求水準書(案)に関する質問回答	20	No. 187						食油の納入車輛はタンクローリーとは限りません。との回答ですが、一斗缶等での納入もあるという事でしょうか。	ドラム缶で納入している事例があります。
6	要求水準書(案)に関する質問回答	22	No. 211						缶詰、フルーツ、佃煮等は和え物調理室で調理すると思われませんが、和え釜を使う3献立と缶詰、フルーツ、佃煮が重なった場合も全て和え物調理室で調理を行うのでしょうか。	ご理解のとおりです。
7	4月の質問回答								4月に回答いただいた要求水準書（案）の質問回答の内容は、今回の入札公告及び要求水準でも適用されると考えてよろしいでしょうか。適用されない内容がある場合は、どの部分かをお示しください。	適用されます。
8	事業計画地の見学会								既存の施設にて使用されている機械警備設備の撤去については貴市にて手配されると判断してよろしいでしょうか	ご理解の通りです。