

No	資料名等	頁	第1	1	1)	(1)	①	ア)	質問内容	回答
1	要求水準書	11	1	7	4				特別支援学級が現状0クラスの学校でも1クラス分は最低準備する必要がありますか。	用意する必要はありません。
2	要求水準書	19	2	3	6)				【給食エリア】検収室 …肉・魚等専用室、冷凍食品専用室及び野菜類等専用室を設ける。との記載から検収室を壁・扉等により3室に分ける必要があるとも読み取れます。衛生面に配慮しそれぞれの検収スペースを確保で宜しいでしょうか。貴市のお考えをご教示願います。	壁・扉等で3室に分けてください。
3	要求水準書	21	2	3	6)				【事務エリア】倉庫 …面積25㎡程度とのことですが、近接させた場所に分散し合計面積25㎡程度の倉庫を設けることでもよろしいでしょうか。	可とします。
4	要求水準書	21	2	3	6				【事務エリア】市職員エリア 倉庫 倉庫の面積として25㎡程度とありますが、分散配置による計画としてよろしいでしょうか。ご教示願います。	可とします。
5	要求水準書	24	2	3	7)	(2)	②	iv)ア	第1回質疑回答で電波時計可能との回答がありましたが、同規模施設内で受信電波が弱まった事例がありました。増幅装置等の設置対応は、事業者提案との考えで宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
6	要求水準書	33	第2	6	2)	(1)			建築物、工作物解体撤去等についてですが「(基礎を含む)」となっていますが基礎下にあります栗石コンクリートまで撤去しなければならないのでしょうか。	栗石コンクリートの撤去については、事業者の提案にゆだねます。
7	要求水準書	38	第2	8	1)				食器・食缶等は要求水準書11ページの4)配送校及びクラス数等で示される数量+予備分を調達すればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
8	要求水準	38	第2	8	2				食器・食缶等調達業務に更新回数の明示がありません。事業者判断、提案によるのでしょうか。ご希望があればご提示ください。	要求水準を満たした上での、事業者の提案によります。
9	要求水準書	38	第2	8	2				食器・食缶等調達業務の初期投資時に予備分はいくつもしくは何%ご用意すればよろしいでしょうか。	要求水準を満たした上での、事業者の提案によります。
10	要求水準書	38	第2	8	2				調理道具類(包丁・まな板等)の記載がございませんが、どの業務に含まれるのでしょうか。	要求水準書58ページの「消耗品・調理員用備品の調達」及び69ページの「運営備品調達業務」に含まれます。
11	要求水準書	58	第5	1	8)				調理に使用する調理道具類(包丁・まな板等)は、運営業務の消耗品・調理員用備品の調達業務に含まれるのでしょうか。	No. 10の回答を参照ください。
12	要求水準書	64	第5	3	4)	(1)		ア)	数量間違いなどあった場合は学校から連絡して頂けるのでしょうか、また連絡が頂けるのであれば、何時頃に頂けるのでしょうか	予備で賅える数であれば、原則予備内での対応です。予備でも不足があれば学校から連絡があり次第届けていただく可能性があります。

No	資料名等	頁	第1	1	1)	(1)	①	ア)	質問内容	回答
13	要求水準書	66	5	5	1				給食時間中に、児童生徒が万が一食器に嘔吐した場合は、ノロウィルスの疑いを考慮し、学校にて次亜塩素ナトリウムによる消毒を行った上で、給食センターへ回収されているのでしょうか。	その通りです。
14	要求水準書	67	5	5	2	2	1	イ	学校への直送品である米飯・パン・麺、牛乳の食べ残しについては、開封前のもを含むのでしょうか。その場合、容器ごと回収することはできないと思われませんが、回収方法はどうにする想定でしょうか。	米飯・パン・麺については、児童生徒が手を付けていないものも全て事業者で処分してください。 (回収方法は検討中ですが、クラスごとにビニル袋にまとめてコンテナに戻す予定です。) 牛乳の容器はセンターに戻しません。  なお、本事業の配送校24校の平成26年度における主食の残さいは約22tであり、要求水準書添付資料-10「H26年度残さい処分量等実績」には含まれておりません。
15	要求水準書添付資料-6								野菜や果物等の大きさなど荷受け規格の資料をお示してください。	別紙資料のとおりです。
16	要求水準書添付資料14								汁椀の素材はどのようなものが好ましいでしょうか。	汁物を入れるのに適していれば素材は問いません。
17	要求水準書添付資料14								鍋やボウル等の指定された寸法に対して、多少の誤差があってもよろしいでしょうか。	構いません。
18	要求水準書添付資料14								鍋やボウル等の指定されたサイズは、内寸でしょうか、それとも外寸でしょうか。	外寸です。
19	要求水準書添付資料14								おろし器とおろし金の違いは何でしょうか。	おろし器は受け皿が下にあります。おろし金はおろし部分のみです。
20	要求水準書添付資料14								バット網のサイズはどのバットに合わせればよいでしょうか。	深型34または32cmです。
21	要求水準書添付資料14								卵カッターは、卵をスライスする用途で使うのでしょうか。	ご理解の通りです。
22	要求水準書添付資料14								炊飯器は何合炊きを想定すればよいでしょうか。	10合炊きです。